

**Дачное некоммерческое партнерство
«МарVELO»**

ОГРН 1074700003476 ИНН/КПП 4703100790/470301001

Юридический адрес: 188665, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, поселок «Киссолово», уч. 203.

Перечень необходимых мероприятий

на техническое присоединение от имеющейся точки подключения на территории земельного участка
собственника к сетям водоотведения ООО «Управляющая Компания «Сервис Плюс»

Настоящий перечень выдан для технического присоединения от имеющейся точки подключения на территории земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Киссолово, ул. _____ (далее – «земельный участок»), к сетям ООО «Управляющая Компания «Сервис Плюс» (ООО «УК «Сервис Плюс») для получения возможности **водоотведения ливневой канализации** в точке присоединения (колодец).

1. Собственнику необходимо заключить Договор присоединения земельного участка к сетям ООО «УК «Сервис Плюс».

2. Техническое присоединение к сети водоотведения выполняется в точке присоединения (колодец), указанной на «Схеме присоединения земельного участка» (Приложение № 1).

3. Для технического присоединения к сети водоотведения Собственнику необходимо предоставить «Совмещенный план внутриплощадочных сетей участка» и «Схему расположения объекта на участке», в соответствии с проектом организации и застройки территории ДНП «МарVELO».

4. Собственнику необходимо к точке присоединения (колодец) проложить **один самотечный, безнапорный не перфорированный** ПХВ трубопровод D=110 мм ниже глубины промерзания грунта, не ниже отметки дна колодца. Ось трассы трубопровода должна совпадать с осью лотка или колодца. Трассу прокладки и способ ввода в объект определить проектом.

5. Трубопровод к точке присоединения (колодец) необходимо подвести в траншее **до границ участка, ширина траншеи 100 см для одного трубопровода и не менее 150 см для трех.**

6. Собственнику необходимо предусмотреть запас трубы длиной не менее расстояния от границ участка до центра колодца.

7. Границей эксплуатационной ответственности является граница участка.

После выполнения вышеуказанных мероприятий техническое присоединение земельного участка к сетям ООО «УК «Сервис Плюс» осуществляется уполномоченным специалистом ООО «УК «Сервис Плюс» и сотрудником ДНП «МарVELO».

Получение дополнительной информации осуществляется по телефону 939-98-86.

Главный инженер ДНП «МарVELO» _____

Собственник участка № _____, очередь № _____

_____/ _____/

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 201__ г.