

# Дачное некоммерческое партнерство «МарVELO»

ОГРН 1074700003476 ИНН/КПП 4703100790/470301001

Юридический адрес: 188665, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, поселок «Киссолово», уч. 203.

## Перечень необходимых мероприятий на присоединение к сетям водоотведения ООО "УК"Сервис 24"

Настоящий перечень выдан для присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Киссолово, уч. № \_\_\_\_ (далее – «земельный участок»), к сетям ООО «УК «Сервис 24» для получения возможности **водоотведения ливневой канализации** в точке присоединения (колодец).

1. Собственнику необходимо заключить Договор присоединения земельного участка к сетям ООО "УК"Сервис 24"

2. Присоединение к сети водоотведения выполняется в точке присоединения (колодец), указанной на «Схеме присоединения земельного участка» (Приложение № 1).

3. Запрещается сброс условно чистых вод со станций биологической очистки или септиков в систему ливневой канализации.

4. Для присоединения к сети водоотведения Собственнику необходимо предоставить «Совмещенный план внутриплощадочных сетей участка» и «Схему расположения объекта на участке», в соответствии с проектом организации и застройки территории ДНП «МарVELO».

5. Собственнику необходимо: от сборного колодца ливневой канализации участка, к точке присоединения (колодец) проложить **один самотечный, безнапорный не перфорированный ПХВ** трубопровод D=110 мм ниже глубины промерзания грунта, не ниже отметки дна колодца. Ось трассы трубопровода должна совпадать с осью лотка или колодца. Трассу прокладки и способ ввода в объект определить проектом.

6. Трубопровод к точке присоединения (колодец) необходимо подвести в траншее **до границ участка, ширина траншеи 100 см для одного трубопровода и не менее 150 см для трех.**

7. Собственнику необходимо предусмотреть запас трубы длиной не менее расстояния от границ участка до центра колодца.

8. Границей эксплуатационной ответственности является граница участка.

**После выполнения вышеуказанных мероприятий техническое присоединение земельного участка к сетям ООО «УК «УК Сервис 24» осуществляется уполномоченным специалистом ООО «УК «УК Сервис 24», либо сотрудником ДНП «МарVELO».**

**Получение дополнительной информации осуществляется по телефону +7 (911) 290 85 04.**

Главный инженер ДНП «МарVELO» \_\_\_\_\_

Собственник участка

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2017 г./\_\_\_\_\_