

# Дачное некоммерческое партнерство «МарVELO»

ОГРН 1074700003476 ИНН/КПП 4703100790/470301001

Юридический адрес: 188665, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, поселок «Киссолово», уч. 203.

## Перечень необходимых мероприятий

на техническое присоединение от имеющейся точки подключения на территории земельного участка  
собственника к сетям водоотведения ООО «Управляющая Компания «Сервис 24»

Настоящий перечень выдан для технического присоединения от имеющейся точки подключения на территории земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Киссолово, ул. \_\_\_\_\_ (далее – «земельный участок»), к сетям ООО «Управляющая Компания «Сервис 24» (ООО «УК «Сервис 24») для получения возможности **водоотведения хозяйственно-бытовой канализации** в точке присоединения (колодец).

1. Собственнику необходимо заключить Договор присоединения земельного участка к сетям ООО «УК «Сервис 24».
2. Техническое присоединение к сети водоотведения выполняется в точке присоединения (колодец), указанной на «Схеме присоединения земельного участка» (Приложение № 1).
3. Для технического присоединения к сети водоотведения Собственнику необходимо предоставить «Совмещенный план внутриплощадочных сетей участка» и «Схему расположения объекта на участке», в соответствии с «Проектом организации и застройки территории ДНП «МарVELO».
4. Максимальный расход в точке присоединения (колодец) составляет 5 литров в секунду.
5. Запрещен сброс условно чистой воды с бассейнов или ванн объемом более 400 литров в систему хозяйственно-бытовой канализации. Для этих целей необходимо предусматривать отвод в систему ливневой канализации.
6. Собственнику необходимо к точке присоединения (колодец) проложить **один самотечный, безнапорный ПХВ** трубопровод  $D=110$  мм ниже глубины промерзания грунта, не ниже отметки дна колодца. Ось трассы трубопровода должна совпадать с осью лотка или колодца. Трассу прокладки и способ ввода в объект определить проектом.
7. Трубопровод к точке присоединения (колодец) необходимо подвести в траншее **до границ участка, ширина траншей 100 см для одного трубопровода и не менее 150 см для трех.**
8. Собственнику необходимо предусмотреть запас трубы длиной не менее расстояния от границ участка до центра колодца.
9. Границей эксплуатационной ответственности является граница участка.
10. До подачи водоснабжения участка Собственнику необходимо предоставить совмещенный план внутриплощадочных сетей участка и Акт проверки системы водоотведения на герметичность.

После выполнения вышеуказанных мероприятий техническое присоединение земельного участка к сетям ООО «УК «Сервис 24» осуществляется уполномоченным специалистом ООО «УК «Сервис 24» и сотрудником ДНП «МарVELO».

*Получение дополнительной информации осуществляется по телефону 939-98-86.*

Главный инженер ДНП «МарVELO» \_\_\_\_\_

Собственник участка № \_\_\_\_\_, очередь № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

(подпись)

(ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.