Дачное некоммерческое партнерство
«Марвело»
ОГРН 1074700003476 ИНН/КПП 4703100790/470301001
Юридический адрес:188665, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, поселок «Киссолово», уч. 203.

Перечень необходимых мероприятий
на техническое присоединение от имеющейся точки подключения на территории земельного участка к сетям водоснабжения ООО «Управляющая Компания «Сервис 24»

Настоящий перечень выдан для технического присоединения от имеющейся точки подключения на территории земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Киссолово, ул. _____ (далее – «земельный участок»), к сетям ООО «Управляющая Компания «Сервис Плюс» (ООО «УК «Сервис 24»), для получения водоснабжения **на период строительства** в точке присоединения (ковер).

1. Собственнику необходимо заключить Договор присоединения земельного участка к сетям ООО «УК «Сервис 24».
2. Техническое присоединение к сети водоснабжения выполняется от задвижки Dy=32 мм, которая находится на границе участка, и указана на «Схеме присоединения земельного участка» (Приложение № 1).

- Располагаемое давление в точке присоединения 15-40 метров водяного столба.
- Максимальный расход 0,2 литров в секунду.

3. Для технического присоединения к сети водоснабжения Собственнику необходимо предоставить «Совмещенный план внутриплощадочных сетей участка» и «Схему расположения объекта на участке», в соответствии с «Проектом организации и застройки территории ДНП «Марвело».
4. Собственнику для осуществления **присоединения на период строительства, в точке присоединения (ковер) необходимо установить узел учета, оборудованный отсечным краном, грязевым фильтром не более 100 мкм, счетчиком холодной воды Dy=15 мм, «**Схема водомерного узла учета» (Приложение № 2) прилагается.
5. Подающий трубопровод сети должен быть зафиксирован в вертикальном положении с помощью арматуры или деревянного бруска.
6. Лимит водоснабжения для строительных нужд составляет 10 кубических метров в месяц.
7. Границей эксплуатационной ответственности являются наружные фланцы задвижки со стороны врезки.
8. Для исключения замерзания системы водоснабжения, в случае временного размещения узла учета, срок подачи воды устанавливается в период 01-31 мая до 01-31 октября в зависимости от погодных условий.

После выполнения вышеуказанных мероприятий техническое присоединение земельного участка к сетям ООО «УК «Сервис 24» осуществляется уполномоченным специалистом ООО «УК «Сервис 24» и сотрудником ДНП «Марвело».

Получение дополнительной информации осуществляется по телефону 939-98-86.

Главный инженер ДНП «Марвело» _____

Собственник участка № ____, очередь № _____

_____/_____/
(подпись) *(ФИО)*

«___» _____ 201__ г.