

**Дачное некоммерческое партнерство
«Марвело»**

ОГРН 1074700003476 ИНН/КПП 4703100790/470301001
Юридический адрес: 188665, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесково, поселок «Киссолово», уч. 203.

Технические условия

на организацию учета питьевой воды и водоотведения ООО "Управляющая Компания "Аква-Плюс"

1. На вводе водопровода в объект, должен быть установлен узел учета, оборудованный отсечным краном, грязевым фильтром не более 100 мкм, счетчиком холодной воды $Dy=15$ мм и обратным клапаном, по схемам типового альбома ЦИРВ03А.00.00.00 (gostrf.com/normadata/1/4293846/4293846829.pdf).

2. До подачи водоснабжения Собственнику необходимо предоставить Акт гидравлических испытаний наружного трубопровода участка, до задвижки объекта избыточным давлением не менее 6 кгс. В холодное время года допускаются пневматические испытания в соответствии СНиП.

3. Собственнику необходимо предоставить совмещенный план сетей, расположенных на участке, с геодезическими привязками строений и коммуникаций (с образцом можно ознакомиться на сайте dnp-marvelo.ru/ и в здании Администрации).

Приемка выполнения технических условий осуществляется уполномоченным специалистом ООО "Управляющая Компания "Аква-Плюс" и сотрудником ДНП "Марвело" с оформлением «Акта проверки установки водомерного узла»

После выполнения вышеуказанных мероприятий подача воды осуществляется уполномоченным специалистом ООО "Управляющая Компания "Аква-Плюс" или сотрудником ДНП "Марвело".

Получение дополнительной информации осуществляется по телефону 939-98-86.

Главный инженер ДНП «Марвело»



Игнатенко В.В.

27 апреля 2017 года